



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-28/2019-III-01
Дана: 14.05.2019 године
Р а ч а

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Дана 14.05.2019. године достављено је питање понуђача за јавну набавку – 2019
Реконструкција пута у селу Борци у општини Рача: број 6/19

ПИТАЊЕ: Молимо Вас да у Конкурсној документацији ЈН бр.6/2019 Реконструкција пута у селу Борци у општини Рача у делу Предмера и предрачуна проверите јединицу мере под редним бројем 2.3 страна 47

Позиција гласи: Обрада подтла постељице у материјалу III и IV категорије. Позиција обухвата са тачношћу +/- 5cm и ваљање до потребне носивости од 20(CBR %) у оптималној влажности у количини од 66,74 м³
Мишљена смо да је дошло до грешке и да је јединица мере м², па Вас молимо да проверите

ОДГОВОР: Наручилац није погрешно у конкурсној документацији Наручилац је користио предмер и предрачун из пројектно-техничке документације где за наведену позицију стоји да је јединица мере м³