

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације број 12/20 - Грађевински радови на реконструкцији Основне школе "Карађорђе" Рача, издвојено одељење у Ђурђевоу, односно одговоре на следећа питања:

1. Да ли је од стране наручиоца, а све у складу са 18. Закона о јавним набавкама, прихватљиво да на другим језицима буде део понуде, који се односи на техничку документацију захтевану у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме?

• **ОДГОВОР**

Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике и техничку документацију може да буде на немачком и енглеском језику. Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде

2. На страници 6/319 наведена је емаил адреса на коју се достављају пријаве за обилазак локације и увид у пројектну документацију. Приликом слања захтева, утврђено је да иста не постоји, односно да је погрешна. Молим Вас да је исправите.

• **ОДГОВОР**

Наведена мејл је у функцији, понуђачи могу да изврше пријаве на наведени мејл.

2. Да ли једно лице може бити носилац више лиценци?

• **ОДГОВОР**

Једно лице може да буде носилац више лиценци

4. Да ли се БРГП од минимум 1500м², коју захтевате као један од услова испуњености пословног капацитета, доказује правоснажном грађевинском дозволом или решењем издатим на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи, јер се из захтеваних доказа се не може са сигурношћу утврдити БРГП?

ПРЕДЛОГ ОДГОВОРА

Понуђачи за доказивање минималне БРГП од 1500м², могу да доставе грађевинску дозволу, решење издато на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи или други акт државног органа којим доказују захтевану површину, ако докази које је Наручилац захтевао на страници 102/319 не садрже податке о површини.

5. Агенција за привредна друштва сва привредна друштва, на основу скоринга, разврставају у пет основних и три специфична нивоа оцене бонитета:

- о Одличан бонитет (АА)
- о Веома добар бонитет (ББ+, ББ, ББ-)
- о Добар бонитет (ЦЦ+, ЦЦ, ЦЦ-)
- о Прихватљив бонитет (ДД+, ДД, ДД-)
- о Веома слаб бонитет (ЕЕ)

Предметном јавном набавком тражено је да понуђач има минимум скоринг ББ или бољи.

Сматрамо да је овим захтевом извршена дискриминација понуђача, који имају ББ-, јер разлика између ББ и ББ- може да буде у једном поену (боду), што је апсолутно занемарљиво за реализацију ових радова који су предмет јавне набавке.

Свакако је логично и разумљиво неприхватање добрих или веома слабих бонитета, али је најасан став да не може било која оцена из нивоа Б., јер и АПР све три оцене ББ+, ББ, ББ- сврстава у веома добар бонитет.

У складу са наведеним молим да усвојите наш захтев за измену оцене скоринга или обасните зашто није прихватљив скоринг ББ – (минус).

- ОДГОВОР

Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно. С тим у вези довољно је да само један понудјач докаже да поседује скоринг веома добар бонитет (ББ-, ББ, ББ+) или бољи тј. одличан бонитет(АА), те у том смислу мора да достави Скоринг понуђача издат од стране Агенције за привредне регистре(АПР)

Имајући у виду који сам значај има обнова ове школе наручилац не сме да ризикује да понуђач има добар (ЦЦ-, ЦЦ, ЦЦ+), прихватљив (ДД-, ДД, ДД+) или веома слаб (ЕЕ)

Наручилац мења конкурсну документацију на страни 101 од 319 у делу финансијски капацитет –услов под тачком три тако да сада гласи:

Финансијски капацитет

Услов:

3.Да понуђач за период у последњих пет година (2014, 2015, 2016, 2017. и 2018). има оцењен бонитет скорингом веома добар бонитет (ББ-, ББ, ББ+) или бољи

У прилогу се налази измењена страна конкурсне документације број 101 од 319