



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-41/2020-III-01
Дана: 28.05.2020 године
Р а ч а

Понуђач је дана 27.05.2020 године за јавну набавку изградња јавног осветљења у Бошњанима –пачевци, број 19/20 поставио следећа питања:

1. У делу додатних услова, доказивање кадровског капацитета тражи се између осталог за електромонтере:"Копија уверења о оспособљености за самосталан и безбедан рад“ Молимо појашњење, обзиром да су радници запослени на радном месту електромонтер, лица са завршеним III и IV степеном електро струке и да имају више од 10 година искуства на том радном месту. Да ли се мисли на оспособљавање ,обуку лица за безбедан и здрав рад (Образац б.) из области БЗР за радно место електромонтер ,или на уверења о стручној оспособљености за рад под напоном и у близини напона?

Одговор: Обука лица за безбедан и здрав рад (Образац б.) из области БЗР за радно место електромонтер

2. Да ли се услов кадровског капацитета за дипломиране инжењере са лиценцама 350 и 450 може испунити ангажовањем једног лица ,дипломираног инжењера електротехнике који поседује обе тражене лиценце ,и лиценцу извођача 450 и лиценцу пројектанта 350?

Одговор: Услов се може испунити ако лице поседује обе лиценце

3. Увидом у предмер за ЈН бр.19/2020 установили смо одређене нелогичности и сходно томе,неопходно је да нам пошаљете следеће појашњење:

Партија Б. Електромонтажни радови

Код позиције 1, помиње се кабловски сноп ХОО/О-А 1 x 25mm², који по нашим сазнањима уопште не постоји.

У позицији 3 тражите порцелански изолатор Н-типа који служи као додатни прибор за ношење голих проводника, а не кабловског снопа који је поменут у позицији 1. Такође, имамо сазнања да се ни поменути изолатор више не производи.

Одговор:

Позиција 1

Ispорука i уградња Alu Č uže ACSR 16/2,5(6x1,8+1x1,8)

Позиција 3

Niskonaponski porcelanski izolatori N-tipa ili odgovarajuci zamenskih istih ili sličnih karakteristika i namene namenjeni nosećem nosenju golih provodnika u niskonaponskim nadzemnim mrežama. Izolatori zadovoljavaju zahtjeve standarda JUS N.F1.301 i DIN 48150. Proizvedeni su od porcelana i prekriveni smeđom glazurom. Izolatori su namijenjeni montaži na ravne nosače prema JUS N.F1.502 isavijene nosače prema JUS N.F2.602. Uz izolatore se isporučuju i plastični umetci koji omogućavaju jednostavnu montažu na nosače

Наручилац прилаже измењену конкурсну документацију на странама 4 од 40, 8 од 40 и страни 17 од 40

Службеник за јавне набавке
Јелена Стевановић