



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-41/2020-III-01
Дана: 05.06.2020 године
Р а ч а

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Понуђач је дана 04.06.2020. године поставио следећа питања:

Поштована,
обраћам вам се у вези следећих недоумица везаних за ЈН бр. 19/2020:

Питање 1: Како је предвиђена монтажа АЛ-Ч ужета на постојећу ел. мрежу, односно да ли има места на постојећем носачу/конзоли (носач је л=600 или л=1300)?

Одговор: Конзоле су Л=1300мм. Користи се Х00/0 1х25мм.

Питање 2: Проводник АЛ-Ч се користи као фазни, где би се користио постојећи 0 проводник или се поставља целокупна инсталација уличног осветљења, односно фазни и нулти проводник?

Одговор: Поставља се само фазни проводник Х00/0 1х25мм.

Питање 3: Ко сноси трошкове искључења са електричне мреже?

Одговор: Извођач.

Питање 4: Да ли у условима диктираним Covid епидемијом, смемо насеље оставити без напона?

Одговор: Сме, уколико се радови пријаве ЕПС-у пет дана пре.

Питање 5: Да ли приликом прикључења "0" проводника са уличном светиљком се постављају две клеме (изоловане или неизоловане)?

Одговор: Изоловане.

Питање 6: Да ли у ТС постоји блок за уличну расвету?

Одговор: Мерно место је обавеза инвеститора; аутоматика за управљање јавном расветом је у посебном орману.

Питање 7: Да ли због евентуалне висине стубова/конфигурације терена, постављање АЛ-Ч ужета би захтевало монтажу изнад постојеће ЕМ?

Одговор: Не би захтевало монтажу изнад постојеће ЕМ.

Службеник за јавне набавке
Јелена Стевановић