



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА РАЧА  
ОПШТИНСКА УПРАВА  
Одељење за изградњу, урбанизам  
и локални економски развој  
Број: 501-17/2024-IV-02  
Дана: 28.05.2024. године  
РАЧА

На основу чл. 30. и чл. 10. став 4. и 5. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС), поступајући по захтеву носиоца пројекта Општине Рача, Ул. Карађорђева 48, МБ: 07113838, ПИБ: 101228415, преко овлашћеног лица Бранка Радосављевића из Раче, Велико Крчмаре, Ул Др Дејана Обрадовића 29, за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта постројења за пречишћавање воде за пиће, Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе општине Рача доноси:

### РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је за пројекат постројења за пречишћавање воде за пиће "ТПВ Рача" на катастарској парцели бр. 235/3 КО Рача носиоца пројекта Општине Рача, Ул. Карађорђева 48, МБ: 07113838, ПИБ: 101228415, потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину.
2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ да носилац пројекта Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину предметног пројекта у погледу обима и садржаја изради у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 69/2005).
3. Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.
4. Уз студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.
5. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта из тачке 1. овог решења.

### Образложење

Носилац пројекта Општина Рача, Ул. Карађорђева 48, МБ: 07113838, ПИБ: 101228415, поднео је овом органу захтев заведен под бројем 501-17/2024-IV-02 дана 26.04.2024. године за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта постројења за пречишћавање воде за пиће "ТПВ Рача" на катастарској парцели бр. 235/3 КО Рача.

Уз захтев је приложена следећа документација: копија захтева за пријаву нелегално изграђеног објекта на основу Закона о озакоњењу објеката бр. 351-109/2021-IV-02 од 11.08.2021. године; обавештење о видљивости објеката бр. 952-05-031-13108/2021 од 17.08.2021. године; обавештење

о испуњености услова за озакоњење објекта бр. 351-109/2021-IV-02 од 20.08.2021. године; обавештење бр. 3733/1 од 21.02.2022. године од ЈВП „Србијаводе“ Београд-Водопривредни центар „Морава“ Ниш; обавештење Завода за заштиту природе 03 бр. 021-700/2 од 09.03.2023. године; копија плана за кат. парцелу бр. 235/3 КО Рача; лист непокретности бр. 1201 КО Рача; информација о локацији бр. 351-109/2021- IV-02 од 27.02.2023. године; Извештаји о испитивању воде из градске мреже за 2023. годину; Извештај затеченог стања за озакоњење бесправно изграђеног објекта који је израдио „Кнежевина“ ДОО из Пожеге; Главна свеска Пројекта за извођење за објекат постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи и Пројекат за извођење за објекат постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи у електронском облику, који је израдио „Кнежевина“ ДОО из Пожеге; као и попуњени упитници - подаци уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и кратак опис пројекта (Прилог 1.) и графички приказ микро и макро локације урађени од Агенције за инжењеринг и техничко саветовање „ECO-ING M“ из Београда.

Увидом у достављену документацију, надлежни орган је утврдио да су на предметној катастарској парцели бр. 235/3 КО Рача изграђена два објекта, евидентирана у листу непокретности бр. 1201 КО Рача као зграда бр. 2 – постројење за пречишћавање пијаће воде и зграда бр. 1 – резервоар за воду, у јавној својини Општине Рача. Локација и намена пројекта је у складу са приложеном информацијом о локацији бр. 351-109/2021- IV-02 од 27.02.2023. године у којој је наведено да предметна кат. парцела бр. 235/3 КО Рача представља грађевинско земљиште за јавне намене, са наменом површине – објекти водопривредне инфраструктуре. С обзиром да је објекат у поступку озакоњења, за исти је издато и обавештење о испуњености услова за озакоњење објекта бр. 351-109/2021-IV-02 од 20.08.2021. године.

Према Извештају о затеченом стању ПППВ Рача се користи као постројење за пречишћавање пијаће воде и нема других функција и намена, и у погледу степена изграђености 98 % је завршен. Објекат је формиран и као такав је функционална целина. Конструкција као и завршни радови објекта су у потпуности завршени. На објекту су електро, водоводне и канализационе инсталације 100 % завршене. Постројење за припрему питке воде ППВ “Рача” је изграђено за потребе водоснабдевања насеља Рача, Доња Рача, Адровац, Миращевац и Вучић. Насеље Рача и околна насеља користе бунарску воду са експлоатационог поља подземних вода “Рача” које се протеже дуж леве обале реке Раче, југоисточно од насеља. За транспорт сирове воде до постројења и транспорт пречишћене воде до резервоара, у оквиру комплекса су изграђени цевоводи ПЕ100 ДН315 НП6. Нови резервоар запремине 2 x 500 м3 је изграђен 2005. године. Објекат је спратности По+П+1, бруто површине 613,45 м2, а нето површина износи 255,76 м2. У оквиру објекта, у посебним просторијама је смештена технолошка опрема за поједине фазе третмана бунарске воде. Као засебан објекат, за потребе пречишћавања отпадних вода од прања филтера, изграђена је таложница. Главне техничке карактеристике постројења за прераду воде су: Инсталисани капацитет постројења износи 40 л/с; Аутоматизован систем за дозирање гасног хлора; Систем аутоматског управљања постројењем; ППВ је пројектован у складу са захтевима стандарда за индустрију хране и пића. Сiroва вода се до ППВ Рача препумпава из изворишта подземних вода на левој обали реке Раче. Пречишћавање воде у постројењу капацитета 40 л/с чисте воде, заснива се на тзв. класичној технологији која се састоји од поступка аерације, филтрације на гравитационим пешчаним филтерима и дезинфекције хлорисањем. Пречишћена вода се транспортује у резервоар чисте воде укупног капацитета 1000 м3, а даље гравитационо у дистрибутивни развод у једној висинској зони снабдевања.

Дана 29.04.2024. године, сагласно чл. 10. став 1. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09), о поднетом захтеву обавештена је јавност путем оглашавања преко локалне телевизије, званичног сајта надлежног органа и огласне табле у улазном холу зграде општинске управе и омогућен јавни увид у периоду од 30.04.- 09.05.2024. године. У законом прописаном року нису достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности, нити је било увида у документацију носиоца пројекта.

Након разматрања поднетог захтева, овај надлежни орган је констатовао да се предметни пројекат налази под тачком 12, подтачка 9 - Објекти за јавно водоснабдевање-изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 114/08). С обзиром на чињеницу да је пројектом за извођење за објекат постројења за пречишћавање пијаће воде у Рачи предвиђено извођење додатних радова на објекту који могу имати значајне негативне утицаје на животну средину и здравље становништва, надлежни орган је утврдио да је потребно

израдити Студију процене утицаја затеченог стања на животну средину којом ће се прописати све мере у циљу спречавања, смањења и отклањања штетних утицаја објекта на животну средину, како током планираног извођења преосталих радова, тако и током експлоатације постројења, како би се управљање отпадним токовима у потпуности ускладило са законском регулативом.

Чланом 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), прописано је да одлуком којом се утврђује да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину, надлежни орган може одредити и обим и садржај студије о процени утицаја, што је у овом случају и учињено у тачки 2. диспозитива овог решења.

На основу горе наведеног, решено је као у диспозитиву у складу са Законом о процени утицаја.

Инвеститор је ослобођен плаћања републичке административне таксе на основу члана 18. Закона о републичким административним таксама („Сл. Гласник РС“ бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11 - усклађ. дин. изн., 55/2012, 93/2012, 47/2013 - усклађ. дин. изн., 65/2013 - др. закон., 57/2014- усклађ. дин. изн., 45/2015 - усклађ. дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/216 - усклађ. дин. изн., 61/2017 - усклађ. дин. изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 98/2020 - усклађ. дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађ. дин. изн., 138/2022 и 54/2023 - усклађ. дин. изн.), као и општинске таксе у складу са чл. 10. Одлуке о локалним административним таксама („Сл. гласник општине Рача“, бр. 32/2017 и 13/21).

**Поука о правном средству:** На ово решење носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне средине РС у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Жалба се предаје преко овог органа и таксира са 560,00 динара републичке административне таксе на рачун бр. 840-742251843-73, број модела 97, са позивом на број 34086.

Решење доставити:

- носиоцу пројекта,
- инспектору заштите животне средине,
- и уз досије предмета.

Обрадила,  
Самостални саветник  
Емилија Чолаковић, дипл.инж.арх.

ЕЧ

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ,  
И УСКЛАЂЕНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
Ивана Богдаковић, дипл.грађ. инж.



И